

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

EU DECLARATION OF CONFORMITY • DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ • DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Esta declaração certifica que os produtos abaixo indicados foram projectados e fabricados em conformidade com a ...
 This declaration certifies that the products listed below were designed and manufactured in accordance with ...
 Cette déclaration certifie que les produits mentionnés ci-dessous ont été projetés et fabriqués en conformité avec la ...
 Esta declaración certifica que los productos fabricados son conformes con las disposiciones de la ...

DIRECTIVA DE BAIXA TENSÃO | LOW VOLTAGE DIRECTIVE | DIRECTIVE BASSE TENSION | DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN
2014/35/UE

DIRECTIVA ROHS | ROHS DIRECTIVE | DIRECTIVE ROHS | DIRECTIVA ROHS
2011/65/EU & 2015/863/EU

PRODUTO • PRODUCT • PRODUIT • PRODUCTO


QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO PARA APARELHAGEM ELÉCTRICA DE BAIXA TENSÃO – ARMÁRIOS DE CONTAGEM BTE
 DISTRIBUTION BOARDS FOR LOW VOLTAGE SWITCHGEAR AND CONTROLGEAR ASSEMBLIES – SPECIAL LV POWER METER CABINETS
 COFFRETS DE DISTRIBUTION POUR APPAREILLAGE À BASSE TENSION – COFFRETS COMPTEUR BTE
 CAJAS DE DISTRIBUCIÓN PARA CONJUNTOS DE APARAMENTA DE BAJA TENSIÓN – CAJAS CONTAJE BTE


CÓDIGO • CODE • CODE • CÓDIGO

| +47005* | +47006* | +47007* | +47008* | +47080 | | | | |
|---------|---------|---------|---------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR ADDITIONAL INFORMATION • INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES • INFORMACIÓN ADICIONAL | NORMAS HARMONIZADAS APLICADAS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONISED STANDARDS • NORMES HARMONISÉES • NORMAS ARMONIZADAS |
|---|--|
| IP54 • IK07 • Classe II • 50Hz U _e 230/400V • U _i 500V • U _{imp} 6KV * IP55 e IK10 | EN 61439-2 - (IEC 61439-2) * DMA-C62-701/N (EDP) |

Mira, 05 de Janeiro de 2023

Direcção da Qualidade,

 Lúcia Miranda

Director Geral,

 José Quitério